



YDEEVNEDEKLARATION BRANDVENTILATION AWS 57 RO

(EU) No 305/2011

Standard EN12101-2:2003

Byggevaretype:

Ovenlys

Byggevareidentifikation:

PC/alu-Ovenlys med brandventilation

Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Brandventilation

Fabrikantens navn og adresse:

Optilite A/S, Bjerrevej 138, 8700 Horsens

Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

SP Technical research Institute of Sweden – Notified body No. 0402

Certifikate of Conformity No. 0402 – CPR – SC0003-10

Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 1 Certificate of Conformity No. 0402 – CPR – SC0003-10

Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Årlig test

Deklareret ydeevne

Resistance to fire	B 300
Reliability	Re 1000 (+10.000)
Snow load	Graphs D1-D4
Temperature	T (-05) T (-15)
Wind load	Graphs F1- F3
Reaction to fire classification	A1

Horsens den 30.06.2013



.....