



YDEEVNEDEKLARATION PC BRANDVENTILATION DOBBELT

(EU) No 305/2011

Standard EN12101-2:2003

Byggevarere type:

Ovenlys

Byggevarere identifikation:

PC-ovenlys dobbeltklappe – Type DK 240

Byggevarere ns tilsigtede anvendelse(r):

Brandventilation

Fabrikantens navn og adresse:

Optilite A/S, Bjerrevej 138, 8700 Horsens

Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

SP Technical research Institute of Sweden – Notified body No. 0402

EC Certifikate of Conformity No. 0402 – CPR – SC0333-11

Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 1

Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Årlig test

Deklareret ydeevne

Resistance to fire	B 300
Reliability	Re 50 (+10.000)
Snow load	SL 800
Temperature	T (-15)
Wind load	WL 1500
Reaction to fire:	
Wooden frame	D - s2, d0
Polycarbonate	B-s1, d0

Horsens den 20.01.2014



.....