



## **YDEEVNEDEKLARATION PC/ACRYL BRANDVENTILATION ENKELT**

**(EU) No 305/2011**

**Standard EN12101-2:2003**

Byggevaretype:

**Ovenlys**

Byggevareridentifikation:

**PC-ovenlys & Acryl-ovenlys**

Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

**Brandventilation**

Fabrikantens navn og adresse:

**Optilite A/S, Bjerrevej 138, 8700 Horsens**

Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

**SP Technical research Institute of Sweden – Notified body No. 0402**

**Certifikate of Conformity No. 0402 – CPR – 45 78 01**

Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

**System 1 Certificate of Conformity No. 0402 – CPR – 45 78 01**


Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Årlig test

Deklareret ydeevne

Resistance to fire	B 300
Reliability	Re 50 (+10.000)
Snow load	SL 800
Temperature	T (-15)
Wind load	WL 1500
Reaction to fire:	
Wooden frame	D - s2, d0
Polycarbonate	B-s1, d0
Acryl	E

Horsens den 20.01.2014



.....