

YDEEVNEDEKLARATION PC/ACRYL BRANDVENTILATION ENKELT

(EU) No 305/2011

Standard EN12101-2:2003

Byggevaretype:

Ovenlys

Byggevareidentifikation:

PC-ovenlys & Acryl-ovenlys

Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Brandventilation

Fabrikantens navn og adresse:

Optilite A/S, Bjerrevej 138, 8700 Horsens

Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

SP Technical research Institute of Sweden – Notified body No. 0402

Certifikate of Conformity No. 0402 – CPR – 45 78 01

Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 1 Certifikate of Conformity No. 0402 – CPR – 45 78 01


Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Årlig test

Deklareret ydeevne

Resistance to fire	B 300
Reliability	Re 50 (+10.000)
Snow load	SL 800
Temperature	T (-15)
Wind load	WL 1500
Reaction to fire:	
Wooden frame	D - s2, d0
Polycarbonate	B-s1, d0
Acryl	E

Horsens den 20.01.2014



.....