

Brandventilationscentral type Optec 10A-4-1


For styring af max. 12 el-oplukke 24V DC 0,8A
eller max. 9 el-oplukke 24V DC 1,1A
4 x daglige ventilationsgrupper
1 x brandventilationsgruppe

INSTALLATIONSVEJLEDNING



Indhold:	Side
1 Funktionsprincip.....	3
2 Før montering	4
3 Central	5
3.1 Brandventilationscentral type Optec 10A-4-1.....	5
3.1.1 Beskrivelse	5
3.2 Centraltegning	6
3.3 Signal- & betjeningselementer på printet	7
3.4 Klemmer	7
3.5 Sikringer på printet.....	8
3.6 Valg af daglige ventilationsgrupper.....	8
4 Kabel.....	9
4.1 Kabeltyper.....	9
4.2 Kabeldimensioneringstabel.....	10
5 Datablade	11
5.1 El-oplukke, 24V DC, type Optec 500/650	11
5.2 El-oplukke, 24V DC, type Optec 750/650	12
5.3 El-oplukke, 24V DC, type Optec 900/650	13
5.4 El-oplukke, 24V DC, type Optec 1000/1000	14
5.5 El-oplukke, 24V DC, type Optec 1200/1000	15
5.6 Enkeltrelæ (1 el-oplukke pr. ovenlys).....	16
5.7 Tandemrelæ (2 el-oplukke pr. ovenlys).....	17
5.8 Elektrisk tilslutning af Optec 24V DC el-oplukke	18
5.9 Brandtryk	19
5.10 Daglig ventilationstryk.....	20
5.11 Vind- & regnmelderautomatik	21
5.12 Vind- & regnføler.....	22
5.13 Vægbeslag til vind- & regnføler.....	23
6 Tilslutningsdiagram	24
6.1 For el-oplukke, relæ og brandtryk	24
6.2 For daglig ventilationstryk og vind- & regnmelderautomatik.....	25
7 Før ibrugtagning skal følgende funktioner afprøves.....	26
7.1 Brandventilation:	26
7.2 Daglig ventilation	26
8 Vedligeholdelse	27
9 Kontrol	27
9.1 Leveringstilstand	27
10 Programmering (SETUP).....	28

1 Funktionsprincip



2 Før montering

HUSK ALTID:

- Der skal monteres relæ mellem central og el-oplukke.
- Gennemmål motorgruppen for evt. kortslutning inden der tilsluttes batterier og forsyningsspænding.
- Inden tilslutning af batterier og forsyningsspænding bør man være opmærksom på polariteten på batterierne (evt. ombytning vil forårsage ødelæggelse af centralen).
- Tilslutte batterier før netspænding.
- Alle ændringer på ledningstilslutninger skal foretages i spændingsløs tilstand.
- Lade anlægget oplade batterierne i min. 12 timer før afprøvning/drift.



Overholdes ovenstående regler ikke bortfalder garantien.

Hvis der opstår spørgsmål, kontakt da:

Optilite A/S
Bjerrevej 138
DK-8700 Horsens
Tlf: 75 64 82 00
Fax: 75 64 82 01

3 Central

3.1 Brandventilationscentral type Optec 10A-4-1





3.1.1 Beskrivelse

Brandventilationscentral type Optec 10A-4-1 er en 24V DC – 10,0A central, konstrueret til åbning og lukning af ovenlyskupler eller røglemmes med 24V DC el-oplukke. Central Optec 10A-4-1 har en integreret nødstrømsforsyning (svarende til 72 timers forsyningsudfald). Centralen er beregnet for tilslutning af eksterne meldeenheder som f.eks. brandtryk, daglig ventilationstryk, røg- og thermomelder, vind- og regnføler m.m.


Tekniske data:

Type:	Optec 10A-4-1
Forsyningsspænding:	230V AC
Kapslingsklasse:	IP 30
Driftstemperatur:	-5°C - +40°C
Boks:	Stålpladeboks
Farve:	Lysegrå (RAL 9002)
Dimensioner, B x H x D:	335 x 520 x 115 mm
Akkumulatorspænding:	24V (2 x 12V)
Akkumulatorkapacitet:	7,2Ah
Max. belastning på centralen:	24V DC / 10,0A
Max. belastning pr. motorlinie:	24V DC / 5,0A
Motorlinie:	4 stk.
Brandgruppe:	1 stk.
Eksterne brandtryk:	Max. 10 stk.
Eksterne daglig ventilationstryk:	Vilkårligt antal
Daglig ventilation:	4 grupper
Røg- og thermomelder:	Max. 25 stk.
Vind- og regnføler:	Vilkårligt antal
CTS styring	Ja




3.2 Centraltegning

Mål og farve se under tekniske data side 5




batterie tilslutning



3.3 Signal- & betjeningselementer på printet

Med undtagelse af daglig ventilation kan alle funktioner afprøves direkte på printet.



Dertil bruges følgende betjeningstaster:

- Tast "Auslösung": aktivering af alarm
- Tast "Reset": reset efter alarm
- Tast "Zu": luk el-oplukke
- Tast "Lampentest": lampetest
- Omskifter "Lüftung": daglig ventilationsfunktion
- Omskifter "Betrieb": betjeningsfunktion
- Jumper "VdS RWA": sammenkobling master/slave
- Jumper "Hyletone": til/frakobling af hyletone

Desuden findes følgende signaler:

- Grøn LED-OK: centralen er i drift
- Rød LED-Alarm: alarmeren er aktiveret
- Gul LED-Störung: fejl i kredsløb eller lav batterispænding eller ingen 230V forsyning
- Rød LED-Lüftungsverbot: vind- og regnmelder aktiveret
- Rød LED-Akku: lav batterispænding
- Rød LED-RWA-taster: fejl ved brandtryk
- Rød LED-Melder: fejl ved røg- eller thermomelder
- Rød LED-Motorlinie 1: fejl på motorlinie
- Rød LED Motorlinie 2: fejl på motorlinie
- Rød LED Motorlinie 3: fejl på motorlinie
- Rød LED Motorlinie 4: fejl på motorlinie

3.4 Klemmer

Motorklemmer:	4 mm ² fleksibel / 6 mm ² massiv
Akku-klemmer:	4 mm ² fleksibel / 6 mm ² massiv
Nettilslutning:	2,5 mm ² aftagelig
Fejl- & alarmrelæ:	2,5 mm ² aftagelig
Linieovervågning på:	Motorlinie for ledningsbrud Brandventilationstastlinie for ledningsbrud og kortslutning Akkulinie for ledningsbrud
Alarmmelding, eksternt:	Potentialefri relæ output, 3A / 60V AC til eksternt brug (genereret i alarmtilstand)
Fejlmelding, eksternt:	Potentialefri relæ output, 3A / 60V AC til eksternt brug (genereret i fejltilstand)


3.5 Sikringer på printet

For beskyttelse af elektronikken er der to sikringer (glassikringer 5 x 20 mm) på brandventilationscentralprintet. Nedenstående tabel viser funktion og værdi for den enkelte sikring.

Betegnelse:	Funktion:	Værdi:
F2	Sekundærsikring 24V AC (placeret over trafo)	1,25A træg
F3	Sikring motorlinie 1	5,0A træg
F4	Sikring motorlinie 2	5,0A træg
F5	Sikring motorlinie 3	5,0A træg
F6	Sikring motorlinie 4	5,0A træg

3.6 Valg af daglige ventilationsgrupper

Brandventilationscentral type Optec 10A-4-1 har 4 daglige ventilationsgrupper (4 motorudgange), som via jumpere kan køre sammen eller hver for sig. De små jumpere ses umiddelbart under udgangsklemmerne til motorerne. Tilsammen er der 3 par jumpere til at samle de 4 grupper (se billedet herunder).



- Hvis det par jumpere længst til venstre (gruppe 1+2) er monteret (vandret!), vil motorudgang 1 og 2 køre sammen som en dagligventilationsgruppe.
- Hvis det par jumpere i midten (gruppe 2+3) er monteret (vandret!), vil motorudgang 2 og 3 køre sammen som en dagligventilationsgruppe.
- Osv. Er alle 3 par jumpere monteret (vandret!), vil de 4 motorudgange køre sammen som en dagligventilationsgruppe. (fabriksindstilling)

4 Kabel

4.1 Kabeltyper

Kabeltyper som kan anvendes:

Konstruktionsstandard: NF 32-310 brandtest IEC 60331

Massive ledere:

EAN nr. 57.05152	EI-nummer (Solar)	Dimension L x mm ²	Udv. Dia.	Emb. 500m	Beregnet for:
395510	54.35.526.727	2x1,5	7,8	X	EL - oplukke
396296	54.35.527.205	4x1,5	10,6	X	EL - oplukke
395541	54.35.526.743	2x2,5	11	X	EL - oplukke
396326	54.35.527.221	4x2,5	12,4	X	EL - oplukke
399075	54.83.634.072	4x2x0,8	10,8	X	Brandtryk

Fleksible ledere (SK):

EAN nr. 57.05152	EI-nummer (Solar)	Dimension L x mm ²	Udv. Dia.	Emb. 500m	Beregnet for:
218017	54.83.521.046	2x0,75	5,8	X	Brandtryk

I forbindelse med brandventilation skal der bruges IEC 60331 godkendt kabel til:

EL - oplukke (24V DC)	(2 ledere)
Brandtryk (24V DC)	(3 eller 7 ledere)
Røg- og Thermidetektor (24V DC)	(2 ledere)

Alm. installationskabel:

Tilgang til central (230V AC) PVIK-J	(3 ledere)
Daglig ventilationstryk (24V DC)	(3 ledere)
Mellem brandventilations-, vind- og regnmeldercentral (24V DC)	(2 ledere)
Mellem vind- og regnmeldercentral og vind- og regnføler (24V AC)	(5 ledere)

4.2 Kabeldimensioneringstabel

Ved anvendelse af el-oplukke 24V DC er længden af tilførselsledninger begrænset som følge af spændingsfaldet. Det betyder at antallet af (i lige linie) drevne motorer ved en udgang samt ledningens tværmål er afgørende for den maksimalt tilladte ledningslængde.


Antal motorer pr. udgang	Anvendt kabel (mm ²)	Max. enkelt ledningslængde til sidste motor (m)	
		0,8A	1,1A
1	2 x 1,5	105	77
1	2 x 2,5	175	128
1	2 x 4,0	280	204
1	4 x 1,5*	210	153
1	4 x 2,5*	350	255
2	2 x 1,5	52	38
2	2 x 2,5	87	64
2	2 x 4,0	140	102
2	4 x 1,5*	105	77
2	4 x 2,5*	175	128
3	2 x 1,5	35	26
3	2 x 2,5	58	43
3	2 x 4,0	93	68
3	4 x 1,5*	70	51
3	4 x 2,5*	116	85
4	2 x 1,5	26	19
4	2 x 2,5	43	32
4	2 x 4,0	70	51
4	4 x 1,5*	52	38
4	4 x 2,5*	87	64
5	2 x 1,5	21	
5	2 x 2,5	35	
5	2 x 4,0	56	
5	4 x 1,5*	42	
5	4 x 2,5*	70	
6	2 x 1,5	17	
6	2 x 2,5	29	
6	2 x 4,0	46	
6	4 x 1,5*	35	
6	4 x 2,5*	58	

* = sammenkoblet parvis

**NB! Der skal tages hensyn til installationsforeskrifter
og krav fra brandmyndighederne (f.eks. brandhæmmende kabel) !**

5.2 El-oplukke, 24V DC, type Optec 750/650

Brand- og daglig ventilation



Beskrivelse:

Optec 24V el-oplukke er indbygget i et eloxeret aluminiumprofil. Anvendes i bygninger med krav til brandventilation med mulighed for daglig ventilation.

Optec 24V el-oplukke er med en konstantsmurt og vedligeholdelsesfri spindelmotor, som drives via et separat elektronisk relæ fra central mellem forsyning og motor. Tryk- og trækraften på 650N (65kg) i begge stempelretninger. Ved singledrift (1 motor pr. ovenlys) anvendes enkeltrelæ og ved tandemdrift (2 motorer pr. ovenlys) anvendes tandemrelæ.

Tekniske data:

Type: Optec 750/650

Forsyningsspænding: 24V DC

Forbrug: 0,8A

Kapslingsklasse: IP 65

Driftstemperatur: -40°C - +80°C

Tryk- og trækraft (N): 650N (65kg)


Udvandring: 750 mm

Ved karmlængde over 150cm (max. 300cm) anvendes 2 stk el-oplukke med tandemrelæ.

Type	Udvandring (mm)	Tryk- og trækraft (N)	Total længde (mm)	Strøm (A)
Optec 750/650	750	650 (65kg)	1004	0,8

5.3 El-oplukke, 24V DC, type Optec 900/650

Brand- og daglig ventilation



Beskrivelse:

Optec 24V el-oplukke er indbygget i et eloxeret aluminiumprofil. Anvendes i bygninger med krav til brandventilation med mulighed for daglig ventilation.

Optec 24V el-oplukke er med en konstantsmurt og vedligeholdelsesfri spindelmotor, som drives via et separat elektronisk relæ fra central mellem forsyning og motor. Tryk- og trækraften på 650N (65kg) i begge stempelretninger. Ved singledrift (1 motor pr. ovenlys) anvendes enkeltrelæ og ved tandemdrift (2 motorer pr. ovenlys) anvendes tandemrelæ.

Tekniske data:

Type:	Optec 900/650
Forsyningsspænding:	24V DC
Forbrug:	0,8A
Kapslingsklasse:	IP 65
Driftstemperatur:	-40°C - +80°C
Tryk- og trækraft (N):	650N (65kg)
Udvandring:	900 mm

Ved karmlængde over 150cm (max. 300cm) anvendes 2 stk el-oplukke med tandemrelæ.

Type	Udvandring (mm)	Tryk- og trækraft (N)	Totallængde (mm)	Strøm (A)
Optec 900/650	900	650 (65kg)	1154	0,8

5.4 El-oplukke, 24V DC, type Optec 1000/1000

Brand- og daglig ventilation



Beskrivelse:

Optec 24V el-oplukke er indbygget i et eloxeret aluminiumprofil. Anvendes i bygninger med krav til brandventilation med mulighed for daglig ventilation.

Optec 24V el-oplukke er med en konstantsmurt og vedligeholdelsesfri spindelmotor, som drives via et separat elektronisk relæ fra central mellem forsyning og motor. Tryk- og trækraften på 1000N (100kg) i begge stempelretninger. Ved singledrift (1 motor pr. ovenlys) anvendes enkeltrelæ og ved tandemdrift (2 motorer pr. ovenlys) anvendes tandemrelæ.

Tekniske data:


Type:	Optec 1000/1000
Forsyningsspænding:	24V DC
Forbrug:	1,1A
Kapslingsklasse:	IP 65
Driftstemperatur:	-40°C - +80°C
Tryk- og trækraft (N):	1000N (100kg)
Udvandring:	1000mm

Ved karmlængde over 150cm (max. 300cm) anvendes 2 stk el-oplukke med tandemrelæ.

Type	Udvandring (mm)	Tryk- og trækraft (N)	Totallængde (mm)	Strøm (A)
Optec 1000/1000	1000	1000 (100kg)	1254	1,1

5.5 El-oplukke, 24V DC, type Optec 1200/1000

Brand- og daglig ventilation



Beskrivelse:

Optec 24V el-oplukke er indbygget i et eloxeret aluminiumprofil. Anvendes i bygninger med krav til brandventilation med mulighed for daglig ventilation.

Optec 24V el-oplukke er med en konstantsmurt og vedligeholdelsesfri spindelmotor, som drives via et separat elektronisk relæ fra central mellem forsyning og motor. Tryk- og trækraften på 1000N (100kg) i begge stempelretninger. Ved singledrift (1 motor pr. ovenlys) anvendes enkeltrelæ og ved tandemdrift (2 motorer pr. ovenlys) anvendes tandemrelæ.


Tekniske data:

Type:	Optec 1200/1000
Forsyningsspænding:	24V DC
Forbrug:	1,1A
Kapslingsklasse:	IP 65
Driftstemperatur:	-40°C - +80°C
Tryk- og trækraft (N):	1000N (100kg)
Udvandring:	1200mm

Ved karmlængde over 150cm (max. 300cm) anvendes 2 stk el-oplukke med tandemrelæ.

Type	Udvandring (mm)	Tryk- og trækraft (N)	Totallængde (mm)	Strøm (A)
Optec 1200/1000	1200	1000 (100kg)	1454	1,1

5.6 Enkeltrelæ (1 el-oplukke pr. ovenlys)




Beskrivelse:


Til eloplukke i singledrift anvendes elektronisk relæ, der overvåger motoråbnerens strømoptagelse kontinuerligt. Brydetærsklen er på 1,1A. Når denne overskrides afbrydes driften, så motoren beskyttes mod overbelastning.

Tekniske data:

Type:	Enkeltrelæ
Forsyningsspænding:	24V DC (+4 / -2V)
Kapslingsklasse:	IP 54
Driftstemperatur:	-20°C - +80°C
Tilslutningsklemmer:	Max. 4mm ²
Farve:	Grå
Dimensioner: L x B x H:	76 (90) x 76 (90) x 38mm



5.7 Tandemrelæ (2 el-oplukke pr. ovenlys)



Beskrivelse:



Til Optec 24V DC el-oplukke i tandemdrift anvendes elektronisk tandemrelæ der overvåger strømoftagelse kontinuerligt hos begge el-oplukke.

Åbne-retning:


Såfremt motorstrømmen i en el-oplukke overstiger 1,1A standser begge el-oplukke straks. Derved forhindres en mulig beskadigelse af åbningselementerne.

Lukke-retning:

Såfremt motorstrømmen i en el-oplukke overstiger 1,1A slukker denne el-oplukke. Den anden el-oplukke standser på basis af indstillelig efterløbstid (3 sek). Derved sikres en fuldstændig lukning af åbningselementet.



Tilslutningsplan



Tekniske data:


Forsyningsspænding: 24V DC (+4 / -2V)
 Max. Rippel: 5%
 Kapslingsklasse: IP 54
 Driftstemperatur: -20°C - +80°C
 Tilslutningsklemmer: Max. 4mm²
 Farve: Hvid
 Dimensioner: L x B x H: 104 x 104 x 48mm

Spænding:	klemme 1	klemme 2	klemme 3	klemme 4
Åben	-	+	/	+
Lukke	+	-	+	/


5.8 Elektrisk tilslutning af Optec 24V DC el-oplukke

Enkeltrelæ (1 el-oplukke pr. ovenlys)

Tandemrelæ (2 el-oplukke pr. ovenlys)



24V DC åbne- og lukkesignal fra
brandventilationscentral.
Max. 150cm karmlængde



24V DC åbne- og lukkesignal fra
brandventilationscentral.
Max. 300cm karmlængde

5.9 Brandtryk



Beskrivelse:


Brandtryk, som anvendes i forbindelse med brandventilation, udfylder følgende funktioner:

- Aktivering af alarm
- Reset efter alarm
- Luk efter alarm
- Indikering af normal drift
- Indikering af fejltilstand
- Indikering af alarm

Der kan kobles flere brandtryk på en linie.

Grøn lysdiode:	Indikering af normal drift
Gul lysdiode:	Indikering af fejltilstand
Rød lysdiode:	Indikering af alarm
Tekniske data:	
Type:	Brandtryk
Driftstemperatur:	Op til 90°
Farve	Grå
Kapslingsklasse:	IP30
Dimensioner, L x B x H:	123 x 123 x 37 mm
Tryk:	Udløsertryk Resettryk Lukketryk

5.10 Daglig ventilationstryk



Beskrivelse:

2 x 1-polet trykkontakt med gensidig elektrisk spærring.


Tryk på "pil op"

Motorerne på den pågældende gruppe kører 1 step op (ca. 20cm). (Max. 2 step)

Tryk på "pil ned"

Motorerne på den pågældende gruppe lukker.

Er forsynet med fjeder for trykkontakt.



Tekniske data:

Opus 74 – jalousi afbryder

Farve:

Lysegrå




Kapslingsklasse:

IP55


Tilslutningsledning:

Max. 1,5mm²

Tilslutningsdiagram




5.11 Vind- & regnmelderautomatik



Beskrivelse:

Vind- & regnmelderautomatik er konstrueret til automatisk lukning af elektrisk drevne ovenlys i tilfælde af kraftig vind og/eller regn samt sne.

Ventilationslinie 1:	Potentialbehæftet 230V AC
Ventilationslinie 2:	Potentialfri omskifter (Brydeevne 8A)
Ventilationslinie 3:	Potentialfri omskifter (Brydeevne 8A)



Tekniske data:

Type:	Vind- & regnmelderautomatik
Forsyning:	230V AC
Forbrug:	8VA
Belastning:	Max. 8A pr. Linie
Kapslingsklasse:	IP 54
Driftstemperatur:	+10 til +40°C
Farve:	Lysegrå
Dimensioner:	213 x 180 x 98mm (BxHxD)

Antal linier:	2 stk., kan udvides ved tilslutning af relæboks
Målemetode vind:	Impulsgenerator (hallsensor eller reedkontakt)
Målemetode regn:	Ledningsevne måling mellem elektroderne
Motorklemmer:	1,5mm ² (flertrådet) 2,5mm ² (massiv)
Forsyningsklemmer:	1,5mm ² (flertrådet) 2,5mm ² (massiv)

Optilite A/S · Bjerrevej 138 · 8700 8700 Horsens
Tlf. 75 64 82 00 · Fax. 75 64 82 01 · CVR nr. 15 95 99 08
Internet: www.optilite.dk · E-mail: optilite@optilite.dk


5.12 Vind- & regnføler

Beskrivelse:

Nedenstående tegning viser en vind- & regnføler, som består af en regnsensor og et vindhjul til måling af vindhastigheden. Vindhjulets omdrejningshastighed måles ved hjælp af en Hall sensor. Regn registreres via 2 korrosionsresistente elektroder. For at forhindre tilfrysning af regnsensor samt fremskynde tørringen, er der indbygget en varmemodstand (470Ω) under elektroderne.

Tilslutning:


Den elektriske tilslutning sker via 5 ledere (2 ledere til vindhjulet samt 3 ledere til regnsensoren).



5.13 Vægbeslag til vind- & regnføler

Beskrivelse:


Det galvaniserede vægbeslag er beregnet til montage på lodrette flader.




Jording:

Jording skal foretages på et sted, der er foreskrevet i gældende installationsvejledning.

Tilslutningsdiagram for el-oplukke, relæ og brandtryk



Tilslutningsdiagram for daglig ventilationstryk og vind- & regnmelderautomatik



7 Før ibrugtagning skal følgende funktioner afprøves

7.1 Brandventilation:

„Betrieb“ tast i „Test“ position. Udløs herefter en alarm ved brug af den røde „Auslösung“ tast på printet.	Grøn „OK“ på printet blinker. Alle el-oplukke kører op. Rød „LED-Auslösung“ på printet blinker. Hyletone fremkommer.
Brandventilationscentralen gøres driftklar igen ved brug af „Reset“ tasten på printet. Luk motorerne ved hjælp af „Zu“ tasten på printet. („Betrieb“ tasten skal fortsat stå i „test“ position)	Alle el-oplukke lukker. Rød „LED-Auslösung“ lyser. Hyletone stopper. Grøn „LED-OK“ på printet blinker.
På brandtrykket frembringes en alarm. Tryk den røde tast. („Betrieb“ tasten skal fortsat stå i „test“ position)	Alle el-oplukke kører op. Rød „LED-Auslösung“ på print blinker. Hyletone fremkommer i central. Grøn „LED OK“ på printet blinker.
Brandventilationscentralen gøres driftklar igen ved først af trykker på „reset“ efterfulgt af „ned“ („Betrieb“ tasten skal nu stå i „normal“ position)	Alle el-oplukke lukker. Rød „LED-Auslösung“ på printet slukker. Hyletone stopper Grøn „LED OK“ på printet lyser

7.2 Daglig ventilation

Daglig ventilationstryk: tryk på op	Motorerne på den pågældende gruppe kører 1 step op (ca. 20cm). (Max. 2 step)
Daglig ventilationstryk: tryk på ned	Motorerne på den pågældende gruppe lukker.

8 Vedligeholdelse

- Optisk kontrol af brandventilationscentralen type Optec 10A-4-1.
- Kontrol af 230V AC strømforsyning.
- Kontrollere sikringerne F2 –F6.
- Kontrollere batterispænding (ca. 27V DC – minimum 24V DC).
- Batterierne skal udskiftes hvert 2. år.
- Afprøve klemmetilslutning.
- Kontrollere kabler for eventuelle beskadigelser.
- Gennemføre "Før ibrugtagning skal følgende funktioner afprøves" (se side 26).

9 Kontrol

Jvf. Brandteknisk Vejledning nr. 27 pkt. 7.2.3 skal der efter ibrugtagning foretages kontrol mindst én gang årligt. For overholdelse heraf kontakt da Optilite A/S for servicekontrakt.

9.1 Leveringstilstand

På grund af de mange paramentreringsmuligheder, der er beskrevet for brandventilationscentralen 10A-4-1 sammenfattes centralens leveringstilstand nedenfor i tabelform:

Skydekontakt "Test"	Skydekontakten "Test" befinder sig i position "OFF" → automatisk videresendelse af alarm ved aktivering af brandtryk
Skydekontakt "Setup"	Skydekontakten Setup er i position "OFF"
Jumper "Summer"	Jumper er sat i → summer er aktiv
Følgende funktioner og indstillinger er indstillet i programmeringsmodus (Setup):	
Ventilationsfunktion gruppe 1	Indstillet på "Dauer" (konstant)
Ventilationsfunktion gruppe 2	Indstillet på "Dauer" (konstant)
Ventilationsfunktion gruppe 3	Indstillet på "Dauer" (konstant)
Ventilationsfunktion gruppe 4	Indstillet på "Dauer" (konstant)
Fordeling komfort-ventilationsmoduler	Indstillet på "alle einzeln" (alle enkeltvis)
Seriemodstand funktion 0R / 18k	Indstillet på "18k" (kortslutningsovervågning af brandtryklinjen aktiveret)
Detektorafhængighed	Indstillet til 1 detektor
Aktivering ved fejl	Frakoblet
Antal detektorer	Indstillet til 1-10 automatiske detektorer

10 Programmering (SETUP)

I SETUP-modus kan der programmeres mange specialfunktioner og indstillinger:

Til dette formål anvendes DIP-switchen "Setup", der for at ændre programmeringen skal stilles på ON samtidig med at der trykkes på tasten "Reset →" og "Lampentest ↑".

Lysdioden "Lüftungsverbot" på printkortet blinker nu i en meget hurtig rytme for at vise, at setup-funktionen er slået til.

Ændringer i funktionerne udføres ved hjælp af 2 taster på printkortet og vises via lysdioderne:

De 4 lysdioder "O.K.", "Auslösung", "Störung" og "Lüftungsverbot" viser, hvilken funktion der er valgt, og de 7 små, røde lysdioder viser, hvilken indstilling denne funktion aktuelt har.

Lysdiode	Funktion					
	Konst./rykv. Gruppe 1	Konst./rykv. Gruppe 2	Konst./rykv. Gruppe 3	Konst./rykv. Gruppe 4	KL-MOD- fordeling	OR/ 18k
"O.K."	•	•	•	•	•	•
"Auslösung" (alarm)	•	•	•	✱	✱	✱
"Störung" (fejl)	•	✱	✱	•	•	✱
"Lüftungsverbot" (ventilationsforbud)	✱	•	✱	•	✱	•
	(✱ LED blinker • LED mørk)					
	Indstilling					
"Melder"	-	-	-	-	1+2+3+4	-
"BMZ- Eingang" (brandalarmcen.-indg.)	-	-	-	-	2+3+4	-
"Motor 1"	-	-	-	-	1+2+3	-
"Motor 2"	-	-	-	-	1+2, 3+4	-
"Motor 3"	-	-	-	-	3+4	-
"Motor 4"	ÄBN/LUK rykv.	ÄBN/LUK rykv.	ÄBN/LUK rykv.	ÄBN/LUK rykv.	2+3	-
"Wartung" (vedligeholdelse)	Kun ÄBN rykv.	Kun ÄBN rykv.	Kun ÄBN rykv.	Kun ÄBN rykv.	1+2	OR
(Alle 7 LED'er slukket)	Konstant	Konstant	Konstant	Konstant	Alle enkeltvis	18k

Lysdiode	Funktion					
		Melderaf- hængighed	Alarm ved fejl	Antal meldere	Fejl relæ	
"O.K."	-	✱	✱	✱	✱	
"Auslösung" (alarm)	-	•	•	•	•	
"Störung" (fejl)	-	•	•	✱	✱	
"Lüftungsverbot" (ventilationsforbud)	-	•	✱	•	✱	
	(✱ LED blinker • LED mørk)					
	Indstilling					
"Melder"	-	-	-	-		
"BMZ- Eingang" (brandalarmc.-indg.)	-	-	-	-		
"Motor 1"	-	-	-	-		
"Motor 2"	-	-	-	-		
"Motor 3"	-	-	Afbrydelse	-		
"Motor 4"	-	-	Detektor	-		
"Wartung" (vedligeholdelse)	-	2 detektorer	Brandtryk	11 til 20	Vind / regn	
(Alle 7 LED'er slukket)	-	1 detektor	Fra	1 til 10	Fejl	

Funktionerne kan vælges og deres indstilling ændres med de 2 printkort-taster "Reset →" og "Lampentest ↑".

"Reset →"-tast Næste funktion (1 spalte mod højre i ovenstående tabel)

"Lampentest ↑"-tast Indstillingen flyttes én position opad (én række op i ovenstående tabel)

En ændret indstilling virker straks på brandventilationscentralens funktion, men den eller de ændrede indstillinger er først varigt sikret mod strømsvigt, når DIP-switchen "Setup" står på OFF igen!

Ca. 60 sekunder efter, der sidst er trykket på en tast, går anlægget automatisk ud af SETUP-modus og indstillingerne gemmes.